



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Guaxupé, 18 de junho de 2019

De: Prefeitura de Guaxupé/MG – Secretaria de Administração

Para: Pavidez - Setor de Licitações, a/c Nayhara

Referência: Pedido de esclarecimento – CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 003/2019 - PRC 114/2019

Objeto: Seleção e contratação de empresa(s) na área de engenharia para execução de pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com construção de sarjeta e meio-fio através do PCP (Plano Comunitário de Pavimentação) nos seguintes locais: **OBJETO 1** – Chácaras Bom Jardim; **OBJETO 2** – Chácaras Recreio Campestre e **OBJETO 3** – Chácaras Flor do Estado, todos no Município de Guaxupé/MG

Em resposta ao seu pedido de esclarecimentos (anexo) temos a informar que, no termo de referência elaborado pela Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Guaxupé, foi considerado o transporte do solo e da brita no mesmo item e com uma DMT de 5 km.

Secretaria de Administração
Prefeitura de Guaxupé/MG



PAVIDEZ
ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 01.744.153/0001-06 – INSC. ESTADUAL: 441.559851.0083

E-MAIL: pavidez@pavidez.com.br

Muzambinho, 14 de junho de 2019.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Att Comissão Permanente de Licitações

Concorrência nº 03/2019

Processo nº 114/2019

Ref. Solicitação de Esclarecimento

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.744.153/0001-06, por intermédio de seu representante abaixo assinado, vem, mui respeitosamente, a presença de V.Sa. requer esclarecimentos quanto ao transporte do material de base onde está sendo pago 5 km do total do volume, ao meu ver o correto seria

Exemplo bairro Bom Jardim:

$4.051,08\text{m}^3 \times 50\% \times 5\text{km} = 10.127,70\text{m}^3/\text{km}$ (transporte do solo) SINAPI CODIGO 93588

$4.051,08\text{m}^3 \times 50\% \times 18\text{km} = 36.459,72\text{m}^3/\text{km}$ (transporte da brita) SINAPI CODIGO 97914

Se meu entendimento estiver correto, favor fazer as devidas correções.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Grata pela Atenção


PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Nayhara Guida
Departamento Engenharia
RG: MG- 17.448.736

