



Ciente e de  
acordo. 20  
Rafael Augusto Olinto  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
2020

DIVISÃO DE  
PLANEJAMENTO E **URBANISMO**

**Guaxupé, 19 de Maio de 2020**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n.º 008/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 101/2020

Obra: execução dos serviços de reforma parcial do Terminal Rodoviário e cobertura do estacionamento de táxis, no município de Guaxupé/MG

A Prefeitura Municipal de Guaxupé, através da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, emite a seguinte resposta em relação ao questionamento da empresa CONSTRUTEC.

Resposta:

- A observação da empresa está correta, considerar que o preço está por MÊS;
- A espessura será de 10cm;
- O local de bota-fora é de propriedade do Município, não sendo necessário pagamento de taxa;
- Conforme orçamento analítico, a composição SINAPI já considera sarrafo de madeira para execução da caixaria. Não se faz necessária regularização em lastro de concreto, após a demolição e retirada do concreto antigo, executar apenas a forma e concretar.

03.PISO.PASS.021/01	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	
INSUMO	4460	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,5000000
INSUMO	4517	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,0000000
INSUMO	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,2130000
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560000
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5160000

- O ladrilho hidráulico será assentado com 'junta seca', ou seja, não existe espaçamento a ser dado entre as peças como feito na aplicação de cerâmicas, não sendo necessário rejunte;



REFERÊNCIA DO PISO:



- Os andaimes pertencem a composição CPOS 0205210, cujo orçamento analítico já considera a mão de obra "SERVENTE" para montagem e desmontagem dos andaimes;

CÓDIGO ..B 01.000.010146  
DESCRIÇÃO: SERVENTE  
TIPO: MÃO DE OBRA  
UNIDADE = HORA  
COEFICIENTE :0,24

CÓDIGO ..S. 04.000. 021094  
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO, LARGURA MÍNIMA DE 1,00M COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJSTÁVEIS  
TIPO: MATERIAL  
UNIDADE = M²/MÊS  
COEFICIENTE : 1,00

- As cotações seguem em anexo conforme solicitação;
- O código correto é o 100760 (SINAPI), porém o preço é exatamente o mesmo da planilha SINAPI, peça que desconsidere o erro pois não implica no valor da obra e na execução do serviço;

### BUSCA


CONTÉM:  
TÍTULO CONTÉM:

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF\_01/2020

Buscar

Ver Analítico

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DESONERADO	NÃO DESONERADO
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020	M2	33,76	36,93

  
**Natan Junqueira Vilela Silva**  
Engenheiro Civil CREA 176096/D  
Coordenador de Projetos




TELES & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RUA PROF. JOAO LEOCADIO N°: 54 BAIRRO: VILA BARBOSA  
 CIDADE: São Paulo UF: SP CEP: 02556180  
 CNPJ: 19.943.209/0001-17 I.E.: 143.357.825.119  
 FONE: 11-9 9134-8165  
 E-MAIL: sombrasmil@sombrasmil.com.br SITE: www.sombrasmil.com.br

## Orçamento de Venda

N° ORÇAMENTO:	1657
DT. EMISSÃO:	04/03/2020
TIPO FRETE:	Transp. Próp. por conta do Remetente
COND. PAGAMENTO:	SINAL / ENTREGA
STATUS DO ORÇAMENTO: ANALISE DO CLIENTE	

23654 - ESTACIONAMENTO GUAXUPE-MG	
CIDADE: Guaxupé UF: MG	
CNPJ / CPF: 23654	
FONE: (35) 9 8854-1713	
CONTATO: NATAN JUNQUEIRA VILELA SILVA	E-MAIL: natan.engenheirocivil@gmail.com

Itens	Unid.	Qtde.	Vir. Unitário	Vir. Desconto	NCM	ICMS	IPI	Vir. IPI	Vir. Total	Vir. c/ IPI	CFOP
 PZSOMV500100 - SOMBREADOR EM VAO LIVRE	M²	240,0000	120,0000	0,00	73089090	0,00	0	0,00	28.800,00	28.800,00	6.102

UN	1,0000	10.000,0000	0,00	00200403	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	6.949
<b>0SERVMONTA - SERVICO DE MONTAGENS / DESMONTAGENS</b>										


ISS	Pis	Cofins	CSLL	IR	INSS	Frete	Seguro	Despesas	Total ST	Total IPI	Total Produtos	Vir. Desc. Coml.	Total Geral
<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>

**Vendedor:** SILVIO TELES (11) 9 9134-8165

**Transportadora:** TELES & OLIVEIRA COM. E SERVICOS LTDA

**Observações:**





TELES & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA PROF. JOAO LEOCADIO Nº: 54 BAIRRO: VILA BARBOSA  
CIDADE: São Paulo UF: SP CEP: 02556180  
CNPJ: 19.943.209/0001-17 I.E.: 143.357.825.119  
FONE: 11-9 9134-8165  
E-MAIL: sombrasmil@sombrasmil.com.br SITE: www.sombrasmil.com.br

## Orçamento de Venda

23654 - ESTACIONAMENTO GUAXUPE-MG		Nº ORÇAMENTO:	1657
CIDADE: Guaxupé UF: MG		DT. EMISSÃO:	04/03/2020
CNPJ / CPF: 23654		TIPO FRETE:	Transp. Próp. por conta do Remetente
FONE: (35) 9 8854-1713		COND. PAGAMENTO:	SINAL / ENTREGA
CONTATO: NATAN JUNQUEIRA VILELA SILVA		STATUS DO ORÇAMENTO: ANALISE DO CLIENTE	
E-MAIL: natan.engenheirocivil@gmail.com			

Itens	Unid.	Qtde.	Vir. Unitário	Vir. Desconto	NCM	ICMS	IPI	Vir. IPI	Vir. Total	Vir. c/ IPI	CFOP
-------	-------	-------	---------------	---------------	-----	------	-----	----------	------------	-------------	------

FABRICACAO E INSTALACAO DE MODULOS DE SOMBREADOR PARA COBRIR ESTACIONAMENTO

- ESTRUTURA: Pé com tubos 4" , maos francesas com tubo de 2"1/2. Arcos com tubos 2", Cruzetas com tubos de 2"3/8 Em Aço ASTM - A36
- Galvanizada a fogo por imersão a quente conforme norma ABNT "NBR 6323" ficando entre 70 a 90 micras de espessura.
- Pintura Eletrostática na cor BRANCA ficando entre 100 a 120 micras de espessura
- Fixação do sombreador engastada com altura do pé direito em 2,25 mts - Montagem da estrutura com Parafusos porcas e arruelas galvanizadas a fogo
- TELA PREMIUM POLYSACK 220GR/M²
- Polietileno de Alta Densidade 100% virgem e mono orientado, alta resistencia aos raios ultravioletas, alta resistencia mecanica, acompanham cabo de aço 3/16" e Gripple





Temos mais de **1 Milhão de M<sup>2</sup>** instalados em todo Brasil!

Data: **18/03/20**

Número Proposta: **9916**

Solicitante: Particular

Contato: Natan

Telefone: (35) 8854-1713

Cidade: Guaxupé

Estado: MG

Email: Não informado

ORÇAMENTO REFERENTE: MÓDULOS DE COBERTURA PARA SOMBREAMENTO

RESP. TÉCNICO: MARGARETE MÔNICA LUCIA GADIANI - CAU: 0768649

Mão Francesa: 3" Espessura 2,65mm


Cabo de Aço: 4,8 mm + Capa 2,00mm

Fonecimento de ART Responsável

Tela Polibifeno: 220gr Premium


Colunas: 5" Espessura 4,25mm

Arco: 2" Espessura 2,00mm



5,00m

5,00m



5,00m

5,00m

Forma de pagamento: A combinar.

Prazo de entrega: 15 à 30 dias, podendo ser entregue antes.

Validade da proposta: 45 dias.

Inclusos: Fabricação, frete, instalação e fundação com: Cimento, pedra, areia e Mão de Obra.

Valor da Proposta:

**R\$ 36.000,00**

**GARANTIA DE ESTRUTURA: 5 ANOS**

Representante: **Fernando Pedroso** Contato: (19) 3267.2027 / (19) 95321.0813  
E-mail: fernando@grupoaltecsonbra.com.br

Considerações: Este Orçamento terá valor de pedido, mediante acordo com aprovação das seguintes formas:  
Assinatura e envio desse Orçamento:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_



REDUZ ATÉ **50%**  
A TEMPERATURA  
INTERNA DO VEÍCULO



Central de Atendimento: (19) 3269.8240

Centro Empresarial e Comercial Vecon Gamma, Estr. Mun. Teodor Condiev, 3000 Jardim Paulistano - Sumaré / SP - CEP 13171.105



**ORÇAMENTO**

Data	23/03/2020
N.º	049/20

A/C Natan

Atendendo à sua solicitação, segue abaixo o orçamento e especificações técnicas do serviço a ser executado.

Quantidade	Modelo	Material	Medida	Local	Preço Total
01	Sombreador	Tela 220g	40,00 x 6,00		R\$ 23.760,00
<b>Total R\$ 23.760,00</b>					

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**ETRUTURA:** Será em **aço carbono**, com colunas de diâmetro de 5" x 3,35, Mão Francesa tubo redondo de 3" x 2,65 e tubo redondo de 2" e arcos de 2"

**PINTURA DA ESTRUTURA SOMBREADOR:** Pintura na cor branca ou preta, aplicação por processo eletrostático com tinta em pó à base de poliéster, com posterior envio á estufa para secagem.

**TELA:** Tela termoplástica em polietileno de alta densidade, grande resistência mecânica com aditivos contra a degradação dos raios UV. Permite a circulação do ar e reduz a temperatura em até 10º C

**Obs: Telas sem emendas**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** sinal, 30, 60, 90 do pedido.

**PRAZO DE ENTREGA:** 20 A 25 DIAS UTEIS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 15 dias.

**GARANTIA DO SERVIÇO:** 01 (um) ano a contar da data de instalação.

Colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Alianza Ind. Com. de toldos Ltda.**  
CNPJ. 08.237.681/0001-18

**Representante:** João Luiz / 3272-4887

## LISTA DE PREÇOS DAS COTAÇÕES

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Guaxupé  
 Projeto: REFORMA PARCIAL DO TERMINAL RODoviÁRIO E COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DOS TAXIS  
 Responsável Técnico: Natan Junqueira Vilela Silva  
 Nº CREA/CAU: 176096/D  
 Data: 25/03/2020

### LISTA DE PREÇOS DAS COTAÇÕES

Item do Orç.	Código	Descrição	Unid.	Preço Unit. (R\$)	COT 01 (R\$)	COT 02 (R\$)	COT 03 (R\$)	Valor Mediano (R\$)	Fornecedor 01	Fornecedor 02	Fornecedor 03	Quantidade de Cotações
4.1	COTAÇÃO	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SOMBREADOR PARA COBRIR ESTACIONAMENTO - INCLUSO TODOS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS - ESTRUTURA: Pé com tubos 4" , mãos francesas com tubo de 2"1/2, Arcos com tubos 2" , Cruzetas com tubos de 2"3/8 Em Aço ASTM - A36 - Galvanizada a fogo por imersão a quente conforme norma ABNT "NBR 6323" ficando entre 70 a 90 micras de espessura. - Pintura Eletrostática na cor BRANCA ficando entre 100 a 120 micras de espessura - Fixação do sombreador engastada com altura do pé direito em 2,25 mts - Montagem da estrutura com Parafusos porcas e arruelas galvanizadas a fogo TELA PREMIUM POLYSACK 220GR/M² - Polietileno de Alta Densidade 100% virgem e mono orientado, alta resistência aos raios ultravioletas, alta resistência mecânica, acompanham cabo de aço 3/16" e Gripple	Unid.	36.000,00	36.000,00	38.800,00	23.760,00	36.000,00	ALTEC SOMBRA - TELEFONE (19) 3269-9240	SOMBRASMIL (11)9 9134-8165	TOLDOS ALIANZA (19) 3272-4887	3,00



## SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

São Bernardo do Campo, 19 de maio de 2020.

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do Município de Guaxupé - MG.

Ref: TOMADA DE PREÇOS n.º 008/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 101/2020

Obra: execução dos serviços de reforma parcial do Terminal Rodoviário e cobertura do estacionamento de táxis, no município de Guaxupé/MG

Prezados Senhores,

A CONSTRUTEC - Construção e Tecnologia em Engenharia Civil Ltda, devidamente inscrita sob o CNPJ n.º 34.534.712/0001-02, estabelecida na Rua M.M.D.C., 1.178, bairro Paulicéia, na cidade de São Bernardo do Campo-SP, CEP:09690-100, interessada na licitação, apresenta as seguintes solicitações de esclarecimentos relativas à Tomada de Preço 005/2020.

Código	Descrição	Questionamento
4654	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	A unidade de medida adotada na planilha orçamentária é "M2", o correto não seria "MÊS"?
DEM-PIS-055	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	Qual a espessura do passeio à ser demolido?
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (TRANSPORTE DO ENTULHO DA CALÇADA + ÁRVORES CORTADAS)	O bota-fora cobra alguma taxa para disposição deste material?
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	Onde serão remunerados os serviços de preparo de caixa, regularização e lastro para a base do passeio?
2239	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO "TROTTOIR" 20 X 20 CM, SOBRE BASE NIVELADORA DE ARGAMASSA	Onde será remunerado o custo do serviço de rejuntamento?
COTAÇÃO	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SOMBREADORES PARA COBRIR ESTACIONAMENTO	Solicitamos disponibilização das cotações.
205210	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS	Onde será remunerado o custo do serviço de montagem e desmontagem dos andaimes?
94991	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL ) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	O código da CPU informado na planilha orçamentária não condiz com a descrição do serviço.

CONSTRUTEC - CONSTRUÇÃO E TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL.  
CNPJ: 34.534.712/0001-02

San Francisco Guimarães  
Eng. Civil  
CREA: 5069773070

João Lima  
CREA: 5069773070  
R N: 2815518380