



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Guaxupé, 19 de maio de 2021

**De:** Prefeitura de Guaxupé/MG – Secretaria de Administração

**Para:** Nivaldo Manhani

Referência: Pedido de Esclarecimentos. **PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2021**  
**PROCESSO Nº 104/2021**  
**TIPO: MENOR VALOR POR LOTE**

**Objeto:** Seleção e contratação de empresa para o fornecimento com instalação de cortinas para salas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (Antiga Casa da Cultura) do Município de Guaxupé/MG.

Em resposta ao seu pedido de esclarecimentos, abaixo transcrito:

*"Gostaria de saber se o trilho está colocado ou tem que fornecer com a cortina*

*O tecido solicitado não é o mais indicado veludo sintético porque ele não aceita ignifugação impregnado só aceita superficial isto e aplicar depois da cortina pronta o ideal seria veludo de algodão que o antchama e aplicado junto com a tintura.*

*Amanhã vou estar em Guaxupé para participar do pregão e queria fazer uma vistoria no teatro"*

temos a informar que, conforme resposta do Diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo da Prefeitura de guaxupé, Sr. Cassiano da Silva:

*Sobre o questionamento do trilho deverá ser fornecido juntamente com a cortina conforme descrito no edital:*

*" A cortina deverá ser fixada em rodízios especiais, instalados em trilhos curvados para acompanhar o formato da cena, firmemente presos sob a treliça acima da boca de cena. Seu acionamento será manual."*

*\_\_ Sobre o questionamento tecido a secretaria manterá conforme o descritivo no edital:*

*"A cortina deverá ser confeccionada em veludo cênico com gramatura mínima de 100 gr/ml na cor preta, com tratamento antichamas, conforme norma internacional de segurança (classe M1)"*

*\_\_ Sobre a vistoria estaremos a disposição para acompanhar o licitante no local a ser instalada as cortinas*

Att,  
Cassiano da Silva  
Diretor de Cultura

**Secretaria de Administração**  
**Prefeitura de Guaxupé/MG**