


**PLANTA COBERTURA**
1:100

## LEGENDA

- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA – CAPAC. EXTINTORA MÍNIMO 2A CARGA NOMINAL UTILIZADA 10L
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) – CAPAC. EXTINTORA MÍNIMO 5–B : C CARGA NOMINAL UTILIZADA 4 Kg
- EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO BC – CAPAC. EXTINTORA MÍNIMO 20–B : C CARGA NOMINAL UTILIZADA 4 Kg
- HIDRANTE SIMPLES
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR BLOCO AUTÔNOMO / ACLARAMENTO
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTO
- BATERIA DO SISTEMA DO ALARME
- CENTRAL DE ALARME
- ÁREA FRIA
- RESERVA DE INCÊNDIO
- BOMBA DE INCÊNDIO
- REGISTRO DE RECALQUE S/ VÁLVULA DE RETENÇÃO
- TUBULAÇÃO SOBE
- TUBULAÇÃO DESCE
- ACESSO DA VIADUTA NA EDIFICAÇÃO OU AERA DE RISCO
- CENTRAL DE GLP

## SINALIZAÇÃO BÁSICA A SER UTILIZADA NO PROJETO

| QUANT. | CÓDIGO | SÍMBOLO | SIGNIFICADO | FORMA E COR | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 | | CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO | SÍMBOLO TRIANGULAR FUNDO AMARELO PICTOGRAMA: PRETO PICTOGRAMA(LLAMA) VERMELHA | PROXIMO A LOCAIS PARA HOUVER PRESENÇA DE MATERIAIS COMBUSTÍVEIS INFLAMÁVEIS |
| 3 | A5 | | CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SÍMBOLO TRIANGULAR FUNDO AMARELO PICTOGRAMA: RAIO EM COR PRETA PICTOGRAMA(LLAMA) COR PRETA | PROXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE |
| 1 | P1 | | PROIBIDO FUMAR | SÍMBOLO CIRCULAR FUNDO BRANCO PICTOGRAMA: CINZA COR PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA VERMELHA COR VERMELHA | TODO LOCAL ONDE FUMAR PODERÁ CAUSAR O RISCO DE INCÊNDIO |
| 1 | P2 | | PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS | SÍMBOLO CIRCULAR FUNDO BRANCA PICTOGRAMA: CINZA COR PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA VERMELHA COR VERMELHA | TODO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DE CHAMA PODERÁ ACARRETAR O RISCO DE INCÊNDIO |
| 8 | S1 | | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO SENTIDO DA DIREITA DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FIXADOS EM PAREDES OU COLUNAS |
| 2 | S2 | | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ESQUERDA DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FIXADOS EM PAREDES OU COLUNAS |
| 2 | S3 | | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO DA SAÍDA |
| | S8 | | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO A DESCENDO A ESCADA |
| 1 | S9 | | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO RETANGULAR FUNDO VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO SENTIDO ACESSO A SAÍDA SUBINDO A ESCADA |
| 6 | E1 | | ALARME SONORO | SÍMBOLO QUADRADA FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO |
| 6 | E2 | | COMANDO ALARME DE INCÊNDIO | SÍMBOLO QUADRADA FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO |
| 7 | E3 | | COMANDO BOMBA DE INCÊNDIO | SÍMBOLO QUADRADA FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | PONTO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO |
| 19 | E5 | | EXTINTOR DE INCÊNDIO | SÍMBOLO QUADRADA FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES |
| 6 | E8 | | ARMÁRIO DE MANGUEIRA E HIDRANTE | SÍMBOLO QUADRADA FUNDO VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DO ARMÁRIO DE MANGUEIRA E HIDRANTE COM SEU HORIZONTE NO SEU INTERIOR |

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO
1. PISO CIMENTADO
2. PISO CERÂMICO
3. MADEIRA (TABUA CORRIDA)

PAREDE
1. PINTURA LÁTEX CREME ATÉ O TETO
2. BARRADO EM PINTURA LÁTEX CREME h=1,00m E PINTURA LÁTEX BRANCA ATÉ O TETO
3. CERÂMICA BRANCA ATÉ 1,80m E PINTURA LÁTEX BRANCO ATÉ O TETO
4. CERÂMICA BRANCA ATÉ O TETO
5. BARRADO EM PINTURA LÁTEX MARROM CLARO ATÉ 2,10m E PINTURA LÁTEX CREME ATÉ O TETO

TETO
1. LAJE COM PINTURA BRANCA
2. COBERTURA METÁLICA
3. COBERTURA EM TELHA CERÂMICA

## NOTAS:

1 – O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTIDO NA IT 15 DO CBMMG.

2 – OS ACESSOS AS SAIDAS DE EMERGENCIAS DEVEM PERMANECER LIVRES DE QUAISQUER OBSTÁCULOS, TAIS COMO MÓVEIS, DIVISÓRIAS MÓVEIS, LOCAIS PARA EXPOSIÇÃO DE MERCA–DORIAS E OUTROS, DE FORMA PERMANENTEMENTE, MESMO QUE O PRÉDIO ESTEJA SUPOS–TAMENTE FORA DE USO.

3 – OS ACESSOS DEVEM SER SINALIZADOS COM INDICAÇÃO CLARA DO SENTIDO DA SAIDA, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA IT 25 (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) E ILUMINADAS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA IT 13 ( ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA).

4 – NÃO HÁ LOCAL DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE GLP, COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, LOCAIS DE ARMAZENAMENTO DE GASES INFECTANTES, TÓXICOS E CORROSIVOS, HÁ UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE DE 45m, QUE É UMA DISTÂNCIA QUE ENGLOBA DIFERENTES CATEGORIAS DE CLASSE.


DIRETRIZ ARQUITETURA
ARQUITETO: RAFAEL MARQUES
CAU: A2120-0 | CREA: 5060240-0
WWW.DIRETRIZARQUITETURA.COM.BR

RUA DR. NETO DE ARAUJO, 375 - VILA MARIANA - SÃO PAULO
TEL:(11)5579-5232 | 5572-0741
e-mail: contato@diretrizarquitetura.com.br
www.diretrizarquitetura.com.br


| | | |
|---|---|---|
| **FOLHA 04/05** | **PROJETO TÉCNICO** | **ESCALA 1:100** |
| **PLANTA DA COBERTURA** | **Assunto: PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO** | |
| | **Ocupação: ESCOLA GERAL - E1** | |
| | **Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ** | |
| | **Local: RUA JOÃO ALKIMIN, 221 - CENTRO - GUAXUPÉ** | |
| | **Resp. Técnico: KATIA SANO** | **CAU: A102624-0** |
| | **Área do Terreno: 2.772,60m²** | **Área Construída: 2.022,63m²** |
| | **Desenhista: CAROLINA** | |