



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Guaxupé, 26 de setembro de 2022.

De: Prefeitura de Guaxupé/MG – Secretaria de Administração

Para: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Referência: Pedido de esclarecimento

TOMADA DE PREÇOS n.º 016/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 287/2022

Objeto: **Objeto 01:** Seleção e contratação de empresa na área de engenharia elétrica para execução de Extensão de Rede e Iluminação no Pólo da Moda II, no município de Guaxupé/MG **Objeto 02:** Seleção e contratação de empresa na área de engenharia elétrica para execução de Extensão de Rede e Iluminação no loteamento Dr Geraldo de Souza Ribeiro, no município de Guaxupé/MG,

Em resposta ao seu pedido de esclarecimentos (anexo) segue resposta enviada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos:

“ Quanto aos questionamentos, informamos que em conversa telefônica com a empresa foram esclarecidas as dúvidas quanto às representações e informações dos projetos, sendo que foram elaborados conforme as normas da CEMIG e contém as informações necessárias para a compreensão.

Quanto à CEMIG, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo, a empresa vencedora do certame deverá providenciar o projeto executivo e efetuar a aprovação na concessionária antes da execução da obra.”

Att.

Denise F. M. Santos

Diretora de Desenvolvimento Urbano”

Fw: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - TOMADA DE PREÇOS 016/2022

De: Prefeitura de Guaxupé Minas Gerais (prefeituragxp@yahoo.com.br)

Para: denisefmsantos@hotmail.com; joseaugusto@guaxupe.mg.gov.br; rafael@guaxupe.mg.gov.br;
denise.obras@guaxupe.mg.gov.br

Data: quarta-feira, 14 de setembro de 2022 10:00 BRT

----- Mensagem encaminhada -----

De: thales.eduardo@ricel-eletrica.com.br <thales.eduardo@ricel-eletrica.com.br>

Para: "prefeituragxp@yahoo.com.br" <prefeituragxp@yahoo.com.br>

Enviado: quarta-feira, 14 de setembro de 2022 09:11:21 BRT

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - TOMADA DE PREÇOS 016/2022

Bom dia,

Após análise de nosso setor de engenharia em relação aos projetos da Tomada de Preços 016/2022, segue abaixo para verificação:

- Objeto 01 (Pólo da Moda): Projetos fora dos padrões CEMIG, rede existente não é representada no projeto, apenas por fotos que não se consegue localizar a locação exata, utilização de transformadores de 112,5 KVA que não são mais padronizados, projetos sem cálculos e dimensionamentos que impossibilitam a aplicação dos materiais, podendo ser alterados conforme dimensionamento;
- Objeto 02 (Lot. Dr. Geraldo): Dimensionamento errado com relação a distância máxima permitida para circuitos novos trifásicos a partir de transformador existente, que por norma é 160m para cada lado, falta cálculo de esforço dos postes para verificação da utilização dos mesmos, interferência de baixa tensão entre os vãos dos postes "2", "3", "6" e "37" no fly tap, possível curto circuito, escala adotada com relação as distâncias informadas divergente;

Favor verificar para retificações nos projetos apresentados pois da forma apresentada está impossível orçar para participação na licitação.

Por gentileza, confirmar recebimento.

Obrigado.

Quaisquer dúvidas, estou a disposição.

Atenciosamente,



THALES EDUARDO C. DE BRITO

ANALISTA ADMINISTRATIVO

(35) 3425-0560

(35) 99939-7721

THALESEDUARDO@RICEL-ELETRICA.COM.BR